Lastverlauf Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden [§ 23c Abs.3 Nr. 3 EnWG] - Jahr 2024



Stadtwerke Lauterbach GmbH
Hinter dem Spittel 15
36341 Lauterbach (Hessen)

Lauterbach, den 31.03.2025

Netzbetreiber: 10001588

Gesetz/Verordnung: EnWG §23c (3)3

Hinweis: Der Summenlastgang der nicht mit 1/4-h-Lastgangmessung ausgerüsteten Kunden (Restlastprofil "RLP II") errechnet sich top-down, d.h. vom gesamten Netzlastgang werden die Netzverluste und die Lastgänge aller Kunden mit 1/4-h-Lastgangmessung viertelstundenscharf abgezogen.

Jahresarbeit:	**14.865.490 kWh**
Zeitpunkt der Höchstlast:	**Donnerstag, 11. Januar 2024 17:45 Uhr**
Höchstlast:	**3.415 kW**
Zeitraum:	**Kalenderjahr 2024**