


Lastverlauf Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden [§ 23c Abs.3 Nr. 3 EnWG] - Jahr 2025



stadtwerke
lauterbach

Stadtwerke Lauterbach GmbH
Hinter dem Spittel 15
36341 Lauterbach (Hessen)

Lauterbach, den 31.03.2026

Netzbetreiber: 10001588

Gesetz/Verordnung: EnWG §23c (3)3

Hinweis: Der Summenlastgang der nicht mit 1/4-h-Lastgangmessung ausgerüsteten Kunden (Restlastprofil "RLP II") errechnet sich top-down, d.h. vom gesamten Netzlastgang werden die Netzverluste und die Lastgänge aller Kunden mit 1/4-h-Lastgangmessung viertelstundenscharf abgezogen.

Jahresarbeit: **15.472.075 kWh**
Zeitpunkt der Höchstlast: **Donnerstag, 27. November 2025 11:15 Uhr**
Höchstlast: **3.864 kW**
Zeitraum: **Kalenderjahr 2025**