

Verwendung von OBIS-Kennzahlen Standard-Schaltzeiten Rundsteuerung (Stand April 2009)

1. OBIS-Kennzahlen

Bis auf Weiteres verwenden wir folgend OBIS-Belegung:

1-1:1.8.0 Wirkarbeit Bezug ET (**ab 01.04.2009**)

1-1:1.8.2 Wirkarbeit Bezug HT bei Doppeltarifzählern

1-1:1.8.1 Wirkarbeit Bezug NT bei Doppeltarifzählern

1-1:3.8.2 Blindarbeit Bezug HT bei Doppeltarifzählern

1-1:3.8.1 Blindarbeit Bezug NT bei Doppeltarifzählern

2. Standard-Schaltzeiten Rundsteuerung

- | | | | |
|--------------------------|----|--------------------------------------|---------------------|
| - SLP, Doppeltarifzähler | NT | E 22:00 Uhr | A 06:00 Uhr täglich |
| | HT | übrige Zeit | |
| - RLM | NT | E 20:00 Uhr | A 08:00 Uhr, Mo-Fr. |
| | NT | E Fr. 20:00 Uhr bis A Mo., 08:00 Uhr | |
| | HT | übrige Zeit | |

Feiertage wie Mo. – Fr.

Über weitere Programme (Sperrzeiten, Nachtspeicherheizungen usw.) informieren wir Sie gerne auf Anfrage.

Die tatsächlichen Schaltzeiten der Anlage sind im Zweifelsfalle bei uns zu erfragen.